

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT / DECLARATION OF CONFORMITY
Szám / Number: 01/2024/HU

- Termék / Product:**
Padlókonvektor / Trench convector without fan. Ventilátoros padlókonvektor / Trench convector with fan
- Típus megnevezése/ Type designation:**
Padlókonvektor / Trench convector without fan FMS. Ventilátoros padlókonvektor / Trench convector with fan F1S, F2C, F2V, F4C, F4V
- Termék rendeltetése / Intended Use:**
Épületek fűtési és hűtési rendszereibe építve / Building Heating Systems
- Gyártó / Manufacturer:**
BOKI Industries a.s. Cégjegyzékszám: IČO: 25767101, Székhely: Na Perštýně 362/2, 110 00 Praha
- Cég képviselő és elérhetősége/ Authorized person and address:**
Ügyvezető Igazgató/ CEO: Vladislav Voleský, Okružní 600, 285 22 Zruč nad Sázavou, phone: +420 321 400 200
- A termék teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere / Performance Stability Assessment System:** Hármass ellenőrzési rendszer, akkreditált labor 1045.1
- Harmonizált szabványok / Harmonized standards:** EN 442-1:2014,
Ventilátoros típusok esetén használt szabványok: EN 16430-1:2014, EN 16430-2:2014, EN 16430-3:2014
- A termék megfelelés és nyilatkozat szerinti határozatok / The conformity assessment of the product and this declaration are issued on the basis of these decisions:**
O-B-01519-20/ F1S, issued on 31.08.2020 based on the report no. 39-14360/1/H, 39-14360/2/H
O-B-01520-20/ F2C, issued on 31.08.2020 based on the report no. 39-14360/3/H, 39-14360/4/H
O-B-01521-20/ F2V, issued on 31.08.2020 based on the report no. 31-10432/2/T
O-B-01523-20/ F4C, issued on 31.08.2020 based on the report no. 39-14360/5/H
O-B-01522-20/ F4V, issued on 31.08.2020 based on the report no. 39-14360/6/H
- Akkreditált labor / Accredited laboratory:**
1045.1, Strojirenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ), Hudcova 424/56b, 621 00 Brno
- Teljesítmény adatok/ Performance data:**
FMS-25-270-14-01 /1062W, F1S-25-260-11-0: 8805W, F2C-23-270-11-01: 6905W, F2V-34-270-17-01: 12998W, F4C-34-270-17: 7233W, F4V-34-270-17-01: 8782W.
A teljesítmény adatok 75/65/20°C paraméterek esetén értendők illetve az F1S, F2C, F2V,F4C, F4V ventilátoros típusok esetén a ventilátor 3. fokozatára vonatkozik/ The performance datas are for 75/65/20°C parameters and applies to the 3rd stage of the fan in the case of F1S, F2C, F2V, F4C, F4V fan types
- Magyarországi megbízott képviselő:**
Zugschwert Csaba, csaba.zugschwert@bokiindustries.com, 8200 Veszprém Kiskőrösi u. 62

Ezt a teljesítmény nyilatkozatot a termékek műszaki követelményeiről szóló törvények értelmében állították ki a teszt nyilatkozatok alapján. / This declaration of conformity is issued in accordance with the law on technical requirements for products according to test reports. 305/2011/EU.

A BOKI Industries cég vezérigazgatójaként nyilatkozom hogy a termékek teljesítménye és a megadott adatok megfelelnek a valóságnak. As the CEO of the BOKI Industries I declare that performances of the products corresponds to the performance according to the declaration.

Kiállítás dátuma / Date and place of issue: 25.9.2024

Név és pozíció / Name and function: Vladislav Voleský, Vezérigazgató / CEO

Aláírás / Signature:

**BOKI**
industries

-1.6-

BOKI Industries a.s., Na Perštýně 362/2, CZ-110 00 Praha
tel.: +420 321 400 200, iČ: 25767101
www.bokiindustries.com